

Gostyń, dnia 18.05.2011 r.

Dotyczy sprawy: WZI-IN.272.1.2.2011

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. **Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa bloku operacyjnego szpitala w Gostyniu, 63-800 Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego 8 - etap IV inwestycji realizowanej w ramach Projektu pt. Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.**

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami **art. 38 ust. 1 pkt 3** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 06.05.2011 r. o godz. 13:42 w dniu 07.05.2011 r. o godz. 11:45 w dniu 09.05.2011 r. o godz. 16:12 oraz w dniu 13.05.2011 r. o godz. 13:11, udziela następujących odpowiedzi:

A. Odpowiedź na pytania wniesione w dniu 06.05.2011 r. o godz. 13:42 (ilość – 6 pytań)

1. Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie dopuszcza się umiejscowienia panelu regulacji intensywności oświetlenia pola operacyjnego na kopule lampy.

2. Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuści lampę o parametrze górnym 28cm, natomiast parametr dolny nie ulega zmianie i wynosi zgodnie z SIWZ 15 cm.

3. Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie dopuszcza się umiejscowienia panelu regulacji intensywności oświetlenia pola operacyjnego na kopule lampy.

4. Odpowiedź na pytanie nr 4:

Dopuszcza się lampę o parametrze górnym 28cm, natomiast parametr dolny nie ulega zmianie i wynosi zgodnie z SIWZ 15 cm.

5. Odpowiedź na pytanie nr 5:

Wartość maksymalnego natężenia lampy nie ulega zmianie. Została określona w SIWZ w przedziale od 140klux do 170klux.

6. Odpowiedź na pytanie nr 6:

Nie wyraża się zgody na wykreślenie punktu 14.



B. Odpowiedź na pytania wniesione w dniu 07.05.2011 r. o godz. 11:45 (ilość – 13 pytań)

1. Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie dopuszcza się lampy o parametrach określonych przez pytającego.

2. Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie dopuszcza się lampy o parametrach określonych przez pytającego.

3. Odpowiedź na pytanie nr 3:

1 czasza z polami świetlnymi wypełniona diodami LED (tj. jedna kopuła z dwoma matrycami diodowymi – polami wypełnionymi diodami LED)

4. Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie dopuszcza się.

5. Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuści lampę o parametrze górnym 30cm, natomiast parametr dolny nie ulega zmianie i wynosi zgodnie z SIWZ 15 cm.

6. Odpowiedź na pytanie nr 6:

2 czasze z dwoma polami świetlnymi, każda wypełniona diodami LED.

7. Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie dopuszcza się.

8. Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuści lampę o parametrze górnym 30cm, natomiast parametr dolny nie ulega zmianie i wynosi zgodnie z SIWZ 15 cm.

9. Odpowiedź na pytanie nr 9:

Parametry myjni wg załączonego zestawienia - **ZAŁĄCZNIK NR 1.**

10. Odpowiedź na pytanie nr 10:

Parametry myjni wg załączonego zestawienia - **ZAŁĄCZNIK NR 1.**

11. Odpowiedź na pytanie nr 11:

Nie należy uwzględnić w kosztorysie kosztów negatoskopów i zegarów.

12. Odpowiedź na pytanie nr 12:

W salach przygotowania lekarzy i salach operacyjnych należy zamontować drzwi kompatybilne z systemem panelowym. W drzwiach do sal operacyjnych, służą pacjenta, sali przygotowania pacjenta należy zastosować fotokomórki. W pozostałych pomieszczeniach drzwi PVC.

13. Odpowiedź na pytanie nr 13:

Należy dostarczyć grzejniki zgodnie z projektem.



C. Odpowiedź na pytanie wniesione w dniu 09.05.2011 r. o godz. 16:12 (ilość – 1 pytanie)

Zamawiający dopuści lampę o parametrze górnym 32cm, natomiast parametr dolny nie ulega zmianie i wynosi zgodnie z SIWZ 15 cm.

D. Odpowiedź na pytania wniesione w dniu 13.05.2011 r. o godz. 13:11 (ilość – 10 pytań)

1. Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak.

2. Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy lampy o proponowanym rozwiązaniu.

3. Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy lampy o proponowanym rozwiązaniu

4. Odpowiedź na pytanie nr 4:

Dopuszcza się dostawę lampy o $Ra \geq 98$

5. Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuści dostawę lampy o parametrze górnym 30cm natomiast parametr dolny nie ulega zmianie i wynosi zgodnie z SIWZ 15 cm.

6. Odpowiedź na pytanie nr 6:

Dopuszcza się dostawę lampy o proponowanym parametrze.

7. Odpowiedź na pytanie nr 7:

Należy dostarczyć lampę zgodnie z parametrami określonymi w SIWZ.

8. Odpowiedź na pytanie nr 8:

Dopuszcza się dostawę lampy o proponowanym parametrze.

9. Odpowiedź na pytanie nr 9:

Należy dostarczyć lampę zgodnie z parametrami określonymi w SIWZ.

10. Odpowiedź na pytanie nr 10:

Należy dostarczyć kolumnę zgodnie z parametrami określonymi w SIWZ.

Treść pytań (ilość pytań – 6) z dnia 06.05.2011 r., treść pytań (ilość pytań – 13) z dnia 07.05.2011 r., treść pytania (ilość pytań – 1) z dnia 09.05.2011 r. oraz treść pytań (ilość pytań – 10) z dnia 13.05.2011 r., została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl w dniu 18.05.2011 r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO




Jednocześnie informujemy, że w przygotowaniu są jeszcze odpowiedzi na pytania z dnia 06.05.2011 r. (ilość pytań – 155) i z dnia 16.05.2011 r. (ilość pytań – 2).

Ponadto informujemy, że na dzień dzisiejszy tj. 18.05.2011 r. termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian – **24.05.2011 r. godz. 11:00**. O nowym terminie składania i otwarcia ofert wykonawcy zostaną poinformowani na stronie www.bip.powiat.gostyn.pl, do dnia 20.05.2011 r.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospieszynski



Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa z wyposażeniem – 2 szt.

Zestawienie parametrów granicznych

Rok produkcji 2011

Lp.	PARAMETR / WARUNEK
1.	Wyrób posiadający atest PZH
2.	Myjnia trzystanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gat 0H18N9
3.	Myjnia wyposażona w trzy wylewki uruchamiane za pomocą fotokomórki wbudowane w panel myjni zasilane 220V.
4.	Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym do montażu akcesorii oraz panelem dolnym – demontowanym – wizjerem.
5.	Myjnia wyposażona w dwa podajniki łokciowe o pojemności 500 ml na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej
6.	Myjnia wyposażona w dwa podajniki łokciowe o pojemności 500 ml na mydło ze stali nierdzewnej
7.	Wymiary myjni: 2355 x 600 x 1240 mm. Przed dostawą należy dokonać własnych pomiarów wnek i dopasować długość myjni do wymiarów rzeczywistych.
8.	Myjnia wisząca z komorą głębokości 200 mm.
9.	Myjnia wyposażona w komplet mieszaczy, syfonów oraz wężyków przyłączeniowych.