




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



POWIAT GOSTYŃSKI

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

NIP 696-185-25-46

Regon 411050480

Dotyczy sprawy: WZI-IN.272.1.2.2011

Gostyń, dnia 20.05.2011 r.

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. **Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa bloku operacyjnego szpitala w Gostyniu, 63-800 Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego 8 - etap IV inwestycji realizowanej w ramach Projektu pt. Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.**

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami **art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, **zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:**

1) pkt.VIII.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. **najpóźniej w dniu 09.06.2011 r. przed godz. 10⁰⁰**

2) pkt.VIII.6 SIWZ otrzymuje brzmienie:


W przypadku gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, **oryginał dokumentu wadium należy złożyć w kasie Starostwa Powiatowego w Gostyniu (kasa znajduje się w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 154), przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej w dniu 09.06.2011 r. przed godz. 10⁰⁰.** Kasa wyda poświadczenie złożenia wadium z odnotowaniem daty i godziny jego złożenia. *Kopię dokumentu wadialnego wraz z potwierdzeniem z kasy, wykonawca może dołączyć do składanej oferty.*

3) pkt.X.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256. Ponadto koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie oraz posiadać oznaczenie:

OFERTA – PRZETARG NIEOGRANICZONY – PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA W GOSTYNIU, 63-800 GOSTYŃ, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8 – ETAP IV INWESTYCJI REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU PT. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ SP ZOZ W GOSTYNIU”.

Nie otwierać przed dniem 09.06.2011 r. godz. 11⁰⁰.



4) pkt.XI.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, **pokój nr 20** (Biuro Obsługi Klienta – na I piętrze) nie później niż **do dnia 09.06.2011 r. do godz. 10⁰⁰**.

5) pkt.XI.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu **09.06.2011 r. o godz. 11⁰⁰** w pokoju nr 19 (sala posiedzeń), w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń.

6) W załączniku nr 5 do SIWZ (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA) Załączniki nr 1 do nr 4 do przedmiaru uzupełniającego (dotyczy załączników do przedmiaru pt. „Roboty budowlane przedmiar uzupełniający”) określające parametry lamp operacyjnych i kolumn sufitowych otrzymują nowe brzmienia i zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl w dniu 20.05.2011 r. Wobec zmiany treści SIWZ w zakresie parametrów dotyczących lamp operacyjnych i kolumn sufitowych informujemy, że anulujemy odpowiedzi udzielone na wszystkie pytania dotyczące tego wyposażenia zamieszczone w dniu 18.05.2011 r. na naszej stronie internetowej. Obowiązującymi parametrami dla przedmiotowego wyposażenia są parametry określone w Załącznikach nr 1 do nr 4 do przedmiaru uzupełniającego po modyfikacji z dnia 20.05.2011 r.

Jednocześnie informujemy, że obowiązujące pozostają odpowiedzi na pytania nr 9, nr 10, nr 11, nr 12 i nr 13 zamieszczone w dniu 18.05.2011 r. w części B. Odpowiedź na pytania wniesione w dniu 07.05.2011 r. o godz. 11:45

Uzasadnienie zmiany treści SIWZ:

Zmiany treści SIWZ zamawiający dokonuje w związku z ilością pytań – ogółem 188, dotyczących wyjaśnienia treści SIWZ jakie wpłynęły do zamawiającego i koniecznością przygotowania odpowiedzi na te pytania, a także koniecznością wyznaczenia dodatkowego czasu potrzebnego wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach.

informujemy, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści „Ogłoszenia o zamówieniu” w punkcie dotyczącym terminu składania ofert, który został przesunięty z dnia **24.05.2011 r. godz. 10:00** na dzień **09.06.2011 r. godz. 10:00**. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



zamówieniu" zostanie zamieszczone w BZP oraz na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 20.05.2011 r.

Przypominamy, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1b ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w przygotowaniu są jeszcze odpowiedzi na pytania z dnia 06.05.2011 r. (ilość pytań – 155), z dnia 16.05.2011 r. (ilość pytań – 2) oraz z dnia 18.05.2011 r. (ilość pytań – 1), które zostaną zamieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich odpowiedzi i uzupełnień od projektanta, nie później jednak niż do dnia 27.05.2011 r.

Z poważaniem


STAROSTA
Andrzej Pospięszyński

Załącznik nr 1
Przedmiaru robót
uzupełniającego
po modyfikacji z dnia 20.05 2011 r.

Lampa operacyjna jednogłowicowa

Zestawienie parametrów granicznych

L.p.	Nazwa parametru
1	Lampa składająca się z jednej głowicy dwu lub wielo-ogniskowej zamocowanej na pojedynczym składanym ramieniu umożliwiającym stabilne pozycjonowanie. Lampa operacyjna jednogłowicowa- dwuogniskowa (wieloogniskowa) oznacza lampę składającą się z 1 czaszy z polami świetlnymi, wypełnionymi diodami LED (tj. jedna kopuła z dwoma (wieloma) matrycami diodowymi – polami wypełnionymi diodami LED)
2	Lampa z układem mocowania stropowego, przeznaczona do oświetlania pola operacyjnego podczas operacji
3	Głowica przystosowana do nawiewu laminarnego
4	Regulacja położenia za pomocą sterylizowanego uchwyty umiejscowionego w centralnej części głowicy
5	Możliwość obrotu ramienia o 360°
6	Regulacja intensywności oświetlenia, średnicy oświetlenia pola operacyjnego w jednym z niżej podanych sposobów: - z panelu umiejscowionego na ramieniu przy głowicy lampy -z panelu umiejscowionego na kopule - z użyciem uchwyty sterylnege
7	Panel ścienny przewodowy lub bezprzewodowy z funkcjami identycznymi jak panel przy głowicy lub kopule
8	Maksymalne natężenie oświetlenia min. 140.000 lux max. 170 000 lux z możliwością stopniowej regulacji natężenia oświetlenia
9	Współczynnik oddawania barw min. Ra95
10	Średnica pola operacyjnego regulowana w zakresie : -parametr dolny nie większy niż 20 cm, -parametr górny nie większy niż 32 cm
11	Temperatura barwowa min. 4.300° K
12	Zasilanie transformatora/lampy: 230V, 50/60Hz / 24V
13	Diody LED o żywotności min. 40 000h
14	Treść wykreślono
15	Zasilacz UPS, zasilanie awaryjne do podtrzymania napięcia przez min. 15 min
Dopuszcza się zastosowanie lamp operacyjnych jednogłowicowych nie gorszych niż wyżej wskazane tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazano lub lepsze.	




Załącznik nr 2
Przedmiaru robót
uzupełniającego po modyfikacji z
dnia 20.05 2011 r.

Lampa operacyjna dwugłowicowa

Zestawienie parametrów granicznych

L.p.	Nazwa parametru
1	Lampa składająca się z dwóch głowic dwu lub wielo-ogniskowych zamocowanych na podwójnym systemie ramion umożliwiającym stabilne pozycjonowanie. Lampa operacyjna dwugłowicowa- dwuogniskowa (wieluogniskowa) oznacza lampę składającą się z 2 czaszy z polami świetlnymi, wypełnionymi diodami LED (tj. dwie kopuły z dwoma (wieloma) matrycami diodowymi – polami wypełnionymi diodami LED)
2	Lampa z układem mocowania stropowego, przeznaczona do oświetlania pola operacyjnego podczas operacji
3	Głowica przystosowana do nawiewu laminarnego
4	Regulacja położenia za pomocą sterylizowanego uchwytu umiejscowionego w centralnej części głowicy .
5	Możliwość obrotu ramion o 360°
6	Regulacja intensywności oświetlenia, średnicy oświetlenia pola operacyjnego w jednym z niżej podanych sposobów: - z panelu umiejscowionego na ramieniu przy głowicy lampy -z panelu umiejscowionego na kopule - z użyciem uchwytu sterylnego
7	Panel ścienny przewodowy lub bezprzewodowy z funkcjami identycznymi jak panel przy głowicy lub kopule
8	Maksymalne natężenie oświetlenia min. 140.000 lux max. 170 000 lux z możliwością stopniowej regulacji natężenia oświetlenia
9	Współczynnik oddawania barw min. Ra95
10	Średnica pola operacyjnego regulowana w zakresie : -parametr dolny nie większy niż 20 cm, -parametr górny nie większy niż 32 cm
11	Temperatura barwowa min. 4.300° K
12	Zasilanie transformatora/lampy: 230V, 50/60Hz / 24V
13	Diody LED o żywotności min. 40 000h
14	Treść wykreślono
15	Zasilacz UPS, zasilanie awaryjne do podtrzymania napięcia przez min. 15 min
Dopuszcza się zastosowanie lampy operacyjnej dwugłowicowej nie gorszą niż wyżej wskazana tj. spełniająca wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazano lub lepsze.	



Załącznik nr 3
Przedmiaru robót
uzupełniającego
po modyfikacji z dnia 20.05 2011 r.

JEDNORAMIENNA SUFITOWA KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Zestawienie parametrów granicznych

Lp.	PARAMETR / WARUNEK
1.	Jednoramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu.
2.	Kolumna zasilająca wyposażona w gniazda elektryczne i gazowe poprzez które dostarczane są niezbędne przy stanowisku pracy anestezjologa media oraz odprowadzany jest gaz poanestetyczny.
3.	Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów.
4.	Gniazda zasilające (gaz, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane są na powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej.
5.	System przegubów i hamulców gwarantuje wygodne usytuowanie urządzeń w pożądanym położeniu.
6.	Przeguby jednostki wyposażone w hamulce cierne
7.	Kąt obrotu ramienia i kolumny: min. 330° , z możliwością ograniczenia kąta obrotu max. co 30° .
8.	Długość obrotowego ramienia jednostki max. 1000 mm
9.	Wysokość min. 750 mm
10.	Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg z możliwością zainstalowania co najmniej 2 półek z przodu i z tyłu konsoli
11.	Kolumna uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gniazda gazowe: • podtlenek azotu szt.1 • tlen szt.2 • sprężone powietrze szt.2 • próżnia szt.2 • odciąg gazów anestetycznych • gniazda elektryczne 230 V z bolcem ochronnym 8 szt. • gniazda wyrównania potencjałów 8 szt. • przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) 2 szt.
Dopuszcza się zastosowanie kolumn anestezjologicznych nie gorszych niż wyżej wskazane tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazano lub lepsze.	



Załącznik nr 4
Przedmiar robót
uzupełniającego
po modyfikacji z dnia 20.05 2011 r.

JEDNORAMIENNA SUFITOWA KOLUMNA CHIRURGICZNA

Zestawienie parametrów granicznych

Lp.	PARAMETR / WARUNEK
1.	Jednoramienna jednostka zasilająca mocowana do stropu za pośrednictwem specjalnego korpusu.
2.	Kolumna zasilająca wyposażona w gniazda elektryczne i gazowe w rodzajach i ilościach odpowiadających specyfice stanowiska pracy (szczegóły poniżej).
3.	Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów.
4.	Gniazda zasilające (gaz, elektryka) w celu łatwego dostępu do nich zlokalizowane są na powierzchniach bocznych i tylnej kolumny zasilającej.
5.	System przegubów i hamulców gwarantuje wygodne usytuowanie urządzeń w pożądanym położeniu.
6.	Przeguby jednostki wyposażone w hamulce cierne
7.	Kąt obrotu ramienia i kolumny: min. 330° , z możliwością ograniczenia kąta obrotu max. co 30° .
8.	Długość obrotowego ramienia jednostki max. 1000 mm
9.	Wysokość min. 750 mm
10.	Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg z możliwością zainstalowania co najmniej 2 półek z przodu i z tyłu konsoli
11.	Kolumna uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gniazda gazowe: • dwutlenek węgla szt.1 • sprężone powietrze o ciśnieniu 8 bar do napędu narzędzi chirurgicznych szt.1 • próżnia szt.1 • gniazda elektryczne 230 V z bolcem ochronnym 4 szt. • gniazda wyrównania potencjałów 4 szt. • przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa) 2 szt.
Dopuszcza się zastosowanie kolumn chirurgicznych nie gorszych niż wyżej wskazane tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazano lub lepsze.	