RGS



Ozn. obw.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Opis obwodu	Rozdzielnica RO1	Rozdzielnica RO2	Rozdzielnica RO3	Rozdzielnica RSW	Oświetlenie 1,04 + 1,08	Oświetlenie 1,12, 1,14 + 1,17	Oświetlenie 1,24 + 1,27	Oświetlenie 1,21 + 1,23	Oświetlenie strych	Oświetlenie 1,18-48, schod. schody zewn.	Oświetlenie 1,01, 1,28	Wypust na dzwonek 1,14	Oświetlenie 1,02	Wypust na centralkę przywoławczą SIGMA 1,14	Oświetlenie korytarza 1,13	Oświetlenie korytarza 1,13	Centralka oddymiania 1,18	Gniazdo wtyczkowe 1,25	Gniazdo wtyczkowe 1,21	Gniazdo wtyczkowe 1,15	Gniazdo wtyczkowe 1,16	Gniazda ogólne 1,01, 1,14, 1,27	Gniazda wtyczkowe 1,13, 1,04	Gniazdo wtyczkowe 1,05	Gniazdo wtyczkowe 1,26	Zestaw gniazd E 1,02		Zestaw gniazd E 1,02		Gniazdo ogólne 1,02	Punkt dydakt. 1,28	Zestaw gniazd E 1,01		2xZestaw gniazd 1,14		2xZestaw gniazd 1,17		Myjka sterylizator 1,06	Autoklaw 1,06	Podgrzewacz wody 1,05	Drzwi automatyczne	Drzwi automatyczne	Drzwi automatyczne
Ilość	1	1	1	1	10	11	14	13	9	7	8	1	3	1	4	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	1	1	1	3	2	2
Moc	7,96 kW	8,2 kW	9,1 kW	5,69 kW	0,96 kW	0,86 kW	1,05 kW	0,86 kW	0,81 kW	0,61 kW	0,55 kW	0,1 kW	0,49 kW	0,1 kW	**0,52 kW**	0,8 kW	0,2 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	1,0 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	5,0 kW	18,0 kW	5,7 kW	0,6 kW	0,4 kW	0,4 kW

OZNACZENIA :
WGP,WGR - rozłącznik obciążenia HC204 250A + wyzwalacz wzrostowy HX104E - HAGER
V - zestaw ochronników przepięciowych -B+C/3+1 - DEHN
B - oprawa zasilana z bezpiecznego źródła zasilania
W rozdzielnicy RGS zainstalować konwerter sygnałów BMS na TCP/IP typu FTC470XET (PROMAC) oraz gniazdo RJ45 - adapter 2xKM8 kat.6 na szynę TS (KRONE)

Pi = 83,46 kW
Ps= 57,0 kW
Is = 87,5 A

Układ sieci TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA wg PN - IEC 60364-4-41

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano–Projektowe 63-700 KROTOSZYN, ul.56–go Pułku Piechoty Wlkp. 3				
Inwestor:	Powiat Gostyński			
	Nazwisko i Imię:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Stopek	7131–32/3IPW/2000		05.05.09r.
Asystent:	tech. Benedykt Szukalski	BN–10.9/38/82		05.05.09r.
Sprawdził:	mgr inż. Wojciech Dudek	UAN–8386/28/90		05.05.09r.
Temat:	**Projekt wykonawczy**			
Obiekt:	Przebudowa nadbudowa i rozbudowa bloku operacyjnego Szpitala im. Karola Marcinkowskiego, P.K.Marcinkowskiego 8/9, Gostyń			
Tytuł rys.:	***Rozdzielnica RGBO***			Nr rys.
Podziałka:		Nr archiwalny	24/05/KR/09	*8*