

Wszyscy Wykonawcy

**Dot. przetargu nieograniczonego- „przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg-
Piaski wieś Grabonóg.**

Zamawiający– Powiat Gostyński, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 24.07.2015 r. udziela następującej odpowiedzi:

- 1. Pytanie - Nomenklatura mieszanek mineralno-asfaltowych podanych w przedmiarze wskazuje na normę PN-S-96 025. Norma ta ma status wycofanej. Prosimy o wskazanie konkretnych rodzajów mieszanek zgodnych z WT-2-2010, bądź wyrażenie zgody na dobór odpowiednich mieszanek przez Wykonawcę.**

Odpowiedź

Zamawiający dokona zmiany w kol.3 „opis i obliczenia robót”, w poz.27; 28 ;30 kosztorysu ofertowego.

- 2. Pytanie - Prosimy o doprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe.**

Odpowiedź

Dla kategorii ruchu KR2

Samodzielne stanowisko
ds. zarządzania drogami

Grzegorz Moyer

Załącznik – kosztorys ofertowy (po zmianie)