

Gostyń, dnia 24.07.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. przetargu nieograniczonego- „przebudowa drogi powiatowej nr 4908P m. Pogorzela ul. Armii Poznań”.

Zamawiający– Powiat Gostyński, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 24.07.2015r., udziela następujących odpowiedzi:

- 1. Pytanie - Kosztorys ofertowy wskazuje na wykonanie warstwy podbudowy grubości 6cm z mieszanki AC22P.Zgodnie z WT2-2008, tab.59 mieszanki o takim uziarnieniu stosuje się dla warstw o zakresie grubości 7,0-10,0cm. Mając na uwadze poprawne zagęszczenie, prosimy o skorygowanie zapisów na AC16P.**

Odpowiedź

Zamawiający dokona zmiany w kol.3 „opis i obliczenia robót”, poz.12 kosztorysu ofertowego.

- 2. Pytanie Prosimy o doprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe.**

Odpowiedź

Dla kategorii ruchu KR3

Samodzielne stanowisko
ds. zarządzania drogami
Grzegorz Mayer

Załącznik –kosztorys ofertowy (po zmianie)