


TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH											
			tel.: 504 112 761, 516 503 683, 600 355 617 e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska@w.p.pl www: inzynieria-wielkopolska.pl			DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ Określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej rozbudowy SP ZOZ w Gostyniu, Pl. K. Marcinkowskiego, dz. nr ewid. 3727/4; 3727/1					
			Parametry wg normy PN-81 / B-03020								
Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Kategoria gruntu	Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Moduły ścisłości		Stan gruntu		wsp. filtracji	
						pierwotny	wtórny	Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności		
			γ [kN/m ³]	C_u [kPa]	Φ_u [°]	M_0 [MPa]	M [MPa]	I_D	I_L	k [m/d]	
I A	nN [PdH +C; Pd+H]	-	grunty nasypowe, niejednorodne, występujące w cienkiej warstwie, przewidziane do usunięcia - parametrów nie podano								-
II A1	Pd/Ps	-	17,0	0,0	28,4	30,2	37,7	0,10	-	1÷10	
II A2	Pd/Ps	-	17,5	0,0	29,7	46,6	58,3	0,35	-	1÷10	
II A3	Pd/Ps	-	17,5	0,0	30,4	61,9	77,4	0,50	-	1÷10	
II A4	Pd/Ps	-	17,5	0,0	30,9	74,4	93,0	0,60	-	1÷10	
II A5	Pd/Ps	-	17,5	0,0	31,2	81,3	101,6	0,65	-	1÷10	
II A6	Pd/Ps	-	18,5	0,0	31,4	88,6	110,8	0,70	-	1÷10	
II A7	Pd/Ps	-	18,5	0,0	31,6	96,5	120,6	0,75	-	1÷10	