

Gostyń, dnia 05.11.2008 r.

Dotyczy sprawy: WZI.IN.3431-7/08

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Zamawiający – Powiat Gostyński, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Gostyńskiego, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, powołując się na przepisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 03.11.2008 r. od wykonawcy wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

- należy zastosować szprosy międzyszybowe zachowując jednocześnie w maksymalnym stopniu wygląd pierwotnych okien. Dotyczy to zarówno szprosów jak i ram wszystkich skrzydeł okiennych wraz z ewentualnymi ozdobami istniejącej stolarki drewnianej,
- pakiet szybowy jest podany w zestawieniu – dwie szyby niskoemisyjne, gładkie , gr. 6 mm, o wsp. $k=1,1$ z pustką pomiędzy szybami gr. 16mm, wypełnioną argonem,
- profile winny mieć zapewnioną mikrowentylację typową dla danego systemu. W jednym systemie będzie to listwa wentylacyjna w innym komory z otworami wentylacyjnymi itd.,
- w oknach nie stosować okapników,
- w oknach nie stosować okuć antywłamaniowych

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia pozwolą wszystkim Wykonawcom na prawidłowe przygotowanie ofert.

Zatwierdzam

Starosta
/Andrzej Pospieszyński/