

**Uczestnicy postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy:

wyjaśnienia treści SIWZ na wykonanie robót budowlanych remontowych pomieszczeń znajdujących się na III piętrze budynku administracyjnego położonego w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200, stanowiących pierwszą część realizacji zadania pn. „Remont „modernizacja” budynku administracyjnego w Gostyniu, ul. Poznańska 200”.

Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Gostyniu, powołując się na przepisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu – pismo znak WZI.IN.3431-1/07 z dnia 28.03.2007 r., w związku z wniesionymi zapytaniem do treści

Na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

A) - w dniu w dniu 19-04-2007r. o następującej treści:

„ I. Branża elektryczna

1. poz. 35- tablica węzła ciepłego TCW- brak opracowania w dokumentacji”
2. poz. 42 – oprawy oświetleniowe przykręcane- pozycja zerowa- czy należy ją wyceniać, ile sztuk?
3. poz. 51 – łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe – pozycja zerowa czy należy ją wyceniać, ile sztuk?
4. Brak w kosztorysie kabla do połączenia szaf krosowniczych S/FTP 4x2x05 kat.6

II Branża budowlana

1. poz 10- proszę określić grubość ścianek gipsowo- kartonowych w projekcie jest zaznaczona gr.12 cm(murowane) jakie mają być?”
2. poz. 11 – proszę określić grubość wełny mineralnej w ściankach”
3. poz. 20,22 – brak w materiale narożników aluminiowych ochronnych krawędzi wypukłych mb 226,00”
4. W robotach rozbiórkowych brak demontażu istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Katalog KNR 019 T 0930”
5. poz. 41 podać kolor stolarki drzwiowej
6. Co z parapetami wewnętrznymi ? (szpachlować czy wymiana na nowe PCV) oraz brak parapetów zewnętrznych (podać, jakie mają być)
7. Wnosimy o zmianę terminu wykonania zadania z 50 dni na 86 dni , co jest podyktowane względami technologicznymi oraz niezbędnym czasem do wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z dokumentacją projektową. Jednocześnie nadmieniam, że Zamawiający w założonym przez siebie terminie 50 dni uwzględnił dni ustawowo wolne od pracy, co jest niezgodne z Kodeksem Pracy.”

oraz

B - w dniu w dniu 20-04-2007r. o następującej treści:

- „1. W kosztorysie ofertowym instalacji elektrycznych – III p w pozycji kosztorysowej 42 dział 6 – Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)- żarowe- obmiar jest 0,000 kpl.
2. W kosztorysie ofertowym instalacji elektrycznych – III p w pozycji kosztorysowej 51 dział 7 – Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)- żarowe- obmiar jest 0,000 szt..
3. W kosztorysie ofertowym instalacji elektrycznych – III p w pozycji kosztorysowej 52

dział 7 – Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej{przycisk wyłącznika ppoż..} – obmiar jest 0,000 szt.

Proszę o podanie ilości w w/w pozycjach”

Udzielamy odpowiedzi w następujący sposób :

Dot. A - z dnia 19-04-2007r.

pkt. I ppkt. 1 - poz. 35 nie należy wyceniać.

pkt. I ppkt. 2 - poz. 42 nie należy wyceniać. Pozycja oprawy instalowane będą na poziomie parteru i nie wchodzi w zakres przetargu.

pkt. I ppkt. 3 - poz. 51 nie należy wyceniać.

pkt. I ppkt. 4 - nie należy wyceniać kabla do połączenia szaf krosowniczych. Nie wchodzi w zakres przetargu i ewentualnie realizowany w następnej części remontu obiektu

pkt. II ppkt. 1 – poz. 10 wycenić należy zgodnie z kosztorysem jako ścianki gipsowo kartonowe

pkt. II ppkt. 2 – poz. 11 wycenić grubość wełny mineralnej 5 cm.

pkt. II ppkt.3 - zgodnie z technologią narożniki nie są wymagane. Ułatwiają one jedynie wykonanie prac.

pkt. II ppkt. 4 – w pozycjach 43,44,45 zmienić tabelę z 1023 na 0930

pkt. II ppkt. 5 – poz. 41 kolor stolarki biały jako podstawowy

pkt. II ppkt. 6 – parapety wewnętrzne pozostają stare, należy je odnowić poprzez malowanie oraz przewidzieć w wycenie. Parapety zewnętrzne zostały ujęto w poz. 47.

pkt. II ppkt. 7 - wyjaśnienie: - Zmiana terminu wykonania zadania jest niemożliwa, gdyż stanowi element SIWZ, a więc jest warunkiem przetargu i nie podlega zmianom (art.38 pkt.5 ustawy Pzp).

Dot. B - z dnia 20-04-2007r.

dot. pytania pkt. 1,2,3 – pozycji nie należy wyceniać. Pozycja oprawy instalowane będą na poziomie parteru i nie wchodzi w zakres przetargu.

Z poważaniem:

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński